



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52; e-mail: kamgpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 30/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Сахарозаводская средняя общеобразовательная школа" в лице И.о. директора Вагнер Василия Анатольевича

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 30 от 26 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» час. «00» мин. 9 февраля 2021 г по «15» час. «00» мин. 9 февраля 2021 г., общей продолжительностью 1 рабочий день/2 часа, государственным инспектором г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьминым Денисом Вадимовичем проведена проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сахарозаводская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, ул. Юбилейная, 18

совместно с: И.о. директора Вагнер Василием Анатольевичем

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На объекте защиты в помещениях столовой, библиотеке и складского помещения на 2 этаже отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 : п. А.10, табл. А.3 | 09.07.2021 | |
| 2 | На объекте защиты помещения складского назначения на 2 этаже не выделено противопожарной дверью не ниже 1-го типа | Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288 : п. 5.6.4 | 09.07.2021 | |
| 3 | На объекте защиты предел огнестойкости заполнения чердачного люка не соответствует пределу огнестойкости противопожарной преграды | Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288 : п. 4.17 | 09.07.2021 | |
| 4 | На объекте защиты на дверях лестничных клеток не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания | Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 : п. 4.2.7 | 09.07.2021 | |
| 5 | На объекте защиты руководитель организации не орга- | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Прави- | 09.07.2021 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--------------|
| | низвал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. | тельства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п/п б) п. 17 | | |
| 6 | На объекте защиты на 1 этаже у помещения столовой, дверь эвакуационного выхода закрыта на замок, который не обеспечивает возможность её свободного открывания | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п. 26 | 09.07.2021 | |
| 7 | На объекте защиты на 1 этаже под лестничным маршем устроено подсобное помещение | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п к) п. 16 | 09.07.2021 | |
| 8 | На объекте защиты огнетушители № 6, 14, 15 расположены на высоте более 1,5 метра | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 409 | 09.07.2021 | |
| 9 | На объекте защиты огнетушитель № 13 не перезаряжен (не переосвидетельствован) | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 60 | 09.07.2021 | |
| 10 | На объекте защиты пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 410 | 09.07.2021 | <i>или В</i> |
| 11 | На объекте защиты не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 43 | 09.07.2021 | |
| 12 | На объекте защиты на лестничной клетке, в помещениях столовой, в складском помещении на 2 этаже допущена эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п в) п. 35 | 09.07.2021 | |
| 13 | На объекте защиты, в бытовом помещении на 1 этаже, в электрическую сеть включен электронагревательный прибор (электрочайник), находящийся в режиме ожидания без присмотра | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п и) п. 35 | 09.07.2021 | |
| 14 | На объекте защиты на лестничной площадке 3 этажа отсутствует крышка на электрической распределительной коробке | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п б) п. 35 | 09.07.2021 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципально-го и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотре-но соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьмин Денис Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

И.о. директора Вагнер Василий Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(385-2)-65-82-19.

